



Узел учета, располагается в освещенном помещении.

Абонент обязан:

- держать помещение водомерного узла на запоре, не допускать в него посторонних лиц и беспрепятственно, в любое время суток допускать представителей Водоканала по их служебным удостоверениям к водосчетчикам и оборудованию
- в помещении водомерного узла должна быть электрическая розетка для подключения электроизмерительных приборов
- защитить водомерный узел от замерзания, обеспечить возможность снятия показаний и замены водосчетчика
- на видном месте укрепить табличку с указанием номера водопроводного ввода, местонахождения водосчетчика и ключа от помещения.

					П - 02/15 - НВ		
					Объект: "Индивидуальный жилой дом" по адресу: Санкт-Петербурга,		
					Наружные сети водоснабжения		
					Схема размещения водомерного узла.		
Имя/Кол.уч.	Листы/Числ.	Подпись	Дата		Стелка	Лист	Листов
ГИП	Чернышова		03.2015		Р	16	
Разреш.	Абремова		03.2015				
Н.контр.	Чернышова		03.2015				
					ООО "КОНСТА-ОВК"		