



Обвязка стального панельного радиатора типа FKV



Обвязка внутривольного конвектора типа QSK (см. прим.1)



Согласовано	Дата	
	Подпись	
Должность	Фамилия	
	Имя	
Изм. N	Подпись и дата	
	Взам. инв. N	
Изм. N	Подпись	
Изм. N	Дата	

N	Наименование	Арктикул
1	Термостатическая головка со встроенным датчиком, диапазон настройки 7-28°C, резьба M30x1,5 ф. "Oventrop" типа "Uni XH"	101 13 65
2	Узел запорно-присоединительный, латунный, 3/4", прямой, Multiflex F типа ZB	101 58 13
3	Присоединительный набор под медь Ofit CEP 15xG3/4HG	102 74 75
4	Уголок Уропог Q&E для подключения радиатора 16-15, L=300	1023045
5	Коробка Уропог RC для уголка медной трубки	1011366

N	Наименование	Арктикул
1	Вентиль для термостата, серия А, проходной, 1/2"	118 01 04
2	Вентиль на обратную подводу, тип Combi 4, 1/2"	109 07 62
3	Привод "Альфа 4", 24В	AA 4004-80-02
4	Гибкие шланги, вн.р.-н.р., 1/2"	FLX
5	Штуцер Уропог Q&E HP 16x1/2"	1008738
6	Кольцо Q&E белое 16	1042388
7	Трубопровод из полимерной трубы PEX-а, Дн16x2,0	1001215

Примечание:  
1. Все соединения расположить в нутри корпуса внутривольного конвектора

						ОВ1-02 2013			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				
						Индивидуальный жилой дом	Стадия	Лист	Листов
Разраб.				Чернышев	05.13		Р	5	
Проверил				Тетеркин	05.13				
Н.контр.					05.13	Обвязка отопительных приборов			